

Чек лист для документарной проверки противопожарных систем.

Согласно статьи 45. Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

«На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, необходимо иметь следующую документацию:

- проектно-сметную документацию на системы и установки пожарной автоматики;
- исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей), акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;
- акт приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по форме согласно [приложению 2](#) к настоящему Техническому регламенту;
- паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной автоматики;
- ведомость смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики по форме согласно [приложению 3](#) к настоящему Техническому регламенту;
- паспорта на зарядку баллонов установок газового пожаротушения (при их наличии) огнетушащими составами;
- инструкцию по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики;
- регламент работ по техническому обслуживанию;
- план-график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;
- эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики по форме согласно [приложению 4](#) к настоящему Техническому регламенту;
- график дежурства оперативного (дежурного) персонала;
- должностные инструкции дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, договор с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями);
- журнал проведения тренировок персонала объекта по эвакуации людей с использованием систем оповещения и управления эвакуацией (при ее наличии) в произвольной форме.