

Перечень работ и стоимость обслуживания системы автоматического газового пожаротушения

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания по СНиП	ПАКЕТ УСЛУГ		
			минимальный	стандартный	повышенный
1	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, насадков, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматических, Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.	раз в 2 недели	ежемесячно	1 раз в 2 недели	еженедельно
2	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах, Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части), Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно
3	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (опция)	раз в 3 года.	ежегодно в рамках договора	ежегодно в рамках договора	ежегодно в рамках договора
4	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания	раз в 3 года	замена после проверки в случае необходимости	замена после проверки в случае необходимости	замена после проверки в случае необходимости
6	Аварийно ремонтные работы (восстановление работоспособности системы АПС после сбоя в работе)	время не регламентировано	скорость реагирования 6 часов рабочего времени	скорость реагирования 4 часов рабочего времени	скорость реагирования 2 часов рабочего времени
7	Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению	раз в 5 лет	нет	нет	ежегодно в рамках договора