

Приложение к коммерческому предложению

Перечень работ и стоимость обслуживания автоматической пожарной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания по СНиП | ПАКЕТ УСЛУГ | | |
|-------|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | | минимальный | стандартный | повышенный |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, колонок и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | раз в 2 недели | ежемесячно | 1 раз в 2 недели | еженедельно |
| 2 | Комплексное опробование системы. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. Проверка работоспособности составных частей системы | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (опция) | раз в 3 года. | нет | ежегодно в рамках договора | ежегодно в рамках договора |
| 4 | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | раз в 3 года | замена после проверки в случае необходимости | замена после проверки в случае необходимости | замена после проверки в случае необходимости |
| 5 | Очистка дымовых пожарных извещателей (точечных и линейных) | нет | по мере загрязнения (очистка извещателей по факту неисправности из-за загрязнения) | 1 раз в год | ежегодно (очистка всех извещателей 1 раз в течении года) |
| 6 | Контроль работы программного обеспечения | нет | нет | 1 раз в квартал | ежемесячно |
| 7 | Аварийно ремонтные работы (восстановление работоспособности системы АПС после сбоя в работе) | время не регламентировано | скорость реагирования 6 часов рабочего времени | скорость реагирования 4 часов рабочего времени | скорость реагирования 2 часов рабочего времени |
| 8 | Техническое освидетельствование на предмет технической возможности и экономической целесообразности использования оборудования по назначению | раз в 5 лет | ежегодно в рамках договора | ежегодно в рамках договора | ежегодно в рамках договора |