

Приложение к коммерческому предложению

**Перечень работ и стоимость обслуживания системы автоматического водяного пожаротушения
обслуживание насосной станции**

№ п/п	Перечень работ	Периодичность обслуживания по СНиП	ПАКЕТ УСЛУГ		
			минимальный	стандартный	повышенный
1	Внешний осмотр блоков и узлов системы на предмет обнаружения повреждений, коррозии, протечек; проверки надежности крепежа и т.д.	1 раз в 2 недели	ежемесячно	1 раз в 2 недели	еженедельно
2	Проверка давления в трубах и уровня воды в резервуарах; контроль положения заслонок	1 раз в 2 недели	ежемесячно	1 раз в 2 недели	еженедельно
3	Проверка функционирования рабочего и резервного источников питания, а также проверка работы системы автоматического ввода резерва	1 раз в 2 недели	ежемесячно	1 раз в 2 недели	еженедельно
4	Проверка электротехнической части системы (шкафов управления), а также системы сигнализации	1 раз в 2 недели	ежемесячно	1 раз в 2 недели	еженедельно
5	Проверка работы системы в различных режимах: автоматическом, ручном и дистанционном	Ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно	ежемесячно
6	Проверка управления другими системами объекта при возникновении пожара	Ежеквартально	нет	нет	нет
7	Замена воды в резервуарах и промывка труб	Ежегодно	нет	нет	нет
8	Метрологическая поверка КИП	Ежегодно	нет	нет	нет
9	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (опция в рамках договора, по заявке заказчика, оплачивается отдельно)	Раз в три года	нет	ежегодно в рамках договора	ежегодно в рамках договора
10	Замена батарей резервных источников питания	Раз в пять лет	замена после проверки в случае необходимости	замена после проверки в случае необходимости	замена после проверки в случае необходимости